

Tab. 4.3 - Caratteristiche dei pozzi

Comune	Denominazione risorsa	n. pozzi	Qmed [l/s]	Volume derivato [m ³ /anno]	sfruttamento	potabilizz.	Anno entrata in eserc.	In eserc.	Funzionalità	Profondità [m]	Diametro [mm]
Butera	POZZO N. 4	1	5	157.680	idoneamente sfrutt.	presente	1988	si	sufficiente	80	250
Butera	POZZO N. 3	1	1,5	47.304	idoneamente sfrutt.	assente	1988	si	sufficiente	80	250
Delia	POZZO C.DA MELE	1	4	126.144	idoneamente sfrutt.	assente	1985	si	sufficiente	n.d.	300
Gela	POZZI PANTANELLI	6	n.d.	n.d.	n.d.	presente	1.980	si	sufficiente	45	300
Mazzerino	POZZO VELARDITA	1	4	126.144	idoneamente sfrutt.	n.d.	1924	si	sufficiente	100	300
Mazzerino	POZZO OPERA PIA	1	12	378.432	idoneamente sfrutt.	assente	1921	si	sufficiente	170	300
Mazzerino	POZZO CANNAROZZO	1	12	378.432	idoneamente sfrutt.	assente	2001	si	buona	160	300
Niscemi	POZZO MACIONE	1	12	378.432	idoneamente sfrutt.	assente	n.d.	si	n.d.	90	300
Riesi	POZZO C/DA FAVARA	1	11	346.896	sottosfrutt.	assente	1987	si	buona	50	335
Riesi	POZZO PANTANO	1	5,7	179.755	sottosfrutt.	assente	1996	si	buona	70	355
San Cataldo	POZZI	4	8	252.288	Saltuario	presente	n.d.	si	sufficiente	n.d.	n.d.
Sommatino	POZZO DI PAINO CONTE	1	4	126.144	idoneamente sfrutt.	assente	n.d.	si	discreta	n.d.	300
	<i>totale</i>	20	79,2	2.497.651							