

Tab.4.8 - Caratteristiche degli impianti di sollevamento acquedotto

Denominazione Gestore	Nome Opera	Anno entrata in eserc.	In eserc.	Tipo di utilizzo	Stato di conservaz. opere civili	Stato di conservaz. opere elettromecc.	Funzionalità	Qmedia sollevata [l/s]	volume annuo sollevato [m ³]	potenza impianto [kW]
COMUNE DI BUTERA	POMPA POZZO N. 4	1988	si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	5	157.680	10
	POMPA RILANCIO	1989	si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	6,5	204.984	n.d.
	POMPA POZZO N. 3	1988	si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	1,5	47.304	10
	POMPA DI RILANCIO SORGENTE FLORESTA	1975	si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	0,5	15.768	3
COMUNE DI MAZZARINO	SOLLEVAMENTO POZZO OPERA PIA	1988	si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	4	126.144	40
	SOLLEVAMENTO POZZO VELARDITA	1998	si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	12	378.432	40
	SOLLEVAMENTO POZZO CANNAROZZO	n.d.	si	continuo	sufficiente	sufficiente	sufficiente	12	378.432	40
COMUNE DI NISCEMI	IMPIANTO SOLLEVAMENTO AGNONE	1981	si	continuo	sufficiente	sufficiente	insufficiente	42	1.324.512	250
	SOLLEVAMENTO SORGENTE POLO	1961	si	continuo	sufficiente	Scarso	insufficiente	10	315.360	15
	SOLLEVAMENTO SERBATOIO PENSILE	1996	si	occasionale	sufficiente	sufficiente	sufficiente	50	n.d.	70
COMUNE DI RIESI	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO C/DA PANTANO	1989	si	continuo	sufficiente	sufficiente	buona	15	473.040	10
	SOLLEVAMENTO FAVARA	1987	si	continuo	buono	buono	buona	10	315.360	6
	CENTRALE DI SOLEVAMENTO POZZO PANTANO	1989	si	continuo	sufficiente	sufficiente	buona	15	473.040	30
COMUNE DI SOMMATINO	SOLLEVAMENTO POZZO	n.d.	si	n.d.	n.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
<i>totale</i>								184	4.210.056	524