

Tabella 5/2a - Obiettivi di piano a medio lungo termine - Servizio di acquedotto

Obiettivo di piano		Parametro di riferimento o indicatore (unità di misura)	Livello obiettivo	Note
Soddisfacimento quantitativo dell'utenza:	raggiungimento di dotazioni civili adeguate;	Dotazioni civili (litri / abit.*giorno)	Dotazione lorda e al netto delle perdite (20%) per classi di: popolazione residente:	
			Lordo	Netto
			< 5.000	
			260 l/ab*g	208 l/ab*g
			5.000 – 10.000	
			280 l/ab*g	224 l/ab*g
			10.000 – 50.000	
			300 l/ab*g	240 l/ab*g
	50.000 – 100.000			
320 l/ab/g	256 l/ab/g			
> 100.000				
popolazione fluttuante presenza : 90 gg/anno				
		Lordo	Netto	
		200 l/ab*g	160 l/ab*g	
	abbattimento delle perdite;	Perdita media reti di distribuzione (%)	20 % di perdite (valore medio nell'ATO)	

Tabella 5/2a - Obiettivi di piano a medio lungo termine - Servizio di acquedotto

Obiettivo di piano		Parametro di riferimento o indicatore (unità di misura)	Livello obiettivo	Note
Soddisfamento qualitativo dell'utenza:	corretta conservazione delle opere di presa per limitare le interruzioni di servizio;	conservazione degli impianti (anni)	vita utile ≤ 40 anni	giudizio gestore/ATO
	corretta conservazione degli impianti di disinfezione per limitare le interruzioni di servizio;	conservazione degli impianti (anni)	vita utile ≤ 15 anni	giudizio gestore/ATO
	corretta conservazione dei serbatoi per limitare le interruzioni di servizio;	conservazione degli impianti (anni)	vita utile ≤ 70 anni	giudizio gestore/ATO
	corretta conservazione delle reti di distribuzione;	conservazione degli impianti (anni)	vita utile ≤ 50 anni	giudizio gestore/ATO
	corretta conservazione degli impianti di sollevamento per limitare le interruzioni di servizio;	conservazione degli impianti (anni)	vita utile ≤ 40 anni opere civili ≤ 10 anni opere elettromecc.	giudizio gestore/ATO
Soddisfamento qualitativo dell'utenza:	corretta conservazione degli impianti di potabilizzazione per garantire la qualità dell'acqua immessa in rete;	conservazione degli impianti (anni)	vita utile ≤ 70 anni	giudizio gestore/ATO